



АСБ «Рубикон»

Извещатель пожарный адресно-аналоговый
дымовой оптико-электронный
АЗДПИ

Группа компаний СИГМА
Руководство по эксплуатации
НЛВТ.425232.006 РЭ



АСБ «Рубикон». АЗДПИ

Руководство по эксплуатации НЛВТ.425232.006 РЭ

Редакция 7 22.05.2025

©2008–2025 ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)

sigma-is.ru

Оглавление



1. Назначение	6
2. Технические характеристики	7
3. Конструкция	8
4. Комплект поставки.....	10
5. Описание индикации.....	11
6. Монтаж и подключение	11
7. Работа	13
7.1. Проверка работоспособности.....	13
8. Техническое обслуживание.....	14
9. Маркировка.....	14
10. Упаковка.....	14
11. Хранение	14
12. Транспортировка	14
13. Утилизация.....	15
14. Гарантии изготовителя	15
15. Сведения об изготовителе	15
16. Сведения о дистрибьюторе	15
17. Сведения о рекламациях.....	15
18. Редакции документа.....	18

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный точечный пожарный извещатель АЗДПИ и предназначено для изучения принципа его работы, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации.

АЗДПИ входит в состав адресной системы безопасности АСБ «Рубикон».

Данное руководство распространяется на все дальнейшие модификации АЗДПИ.



Внимание!

1. Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.
2. При подключении АЗДПИ к внешним устройствам соблюдать полярность подключения контактов.
3. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы АУ.
4. Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

Принятые в документации сокращения:

АС	переменный ток
DC	постоянный ток
АКБ	аккумуляторная батарея
АМК	адресный охранный магнитоконтактный извещатель
АОПИ	адресный охранный пассивный инфракрасный извещатель
АР	адресный расширитель безадресных шлейфов сигнализации
АСБ	адресная система безопасности
АСПТ	автоматическая система пожаротушения
АТИ	адресно-аналоговый тепловой максимально-дифференциальный пожарный извещатель
АУ	адресное устройство
АУП	автономная установка пожаротушения
АШ	адресный шлейф
БА	батарея аккумуляторная
БИС	блок индикации состояний
БРЛ	блок ретранслятора линейный
ВУОС	выносное устройство оптической сигнализации
ИБП	источник бесперебойного питания
ИК	инфракрасный
ИР	извещатель ручной
ИРС	адресный охранный извещатель разбития стекла
ИСБ	интегрированная система безопасности
ИСМ	исполнительный модуль
ИУ	исполнительное устройство
КА	контроллер адресного шлейфа
КД	контроллер доступа
КЗ	короткое замыкание
ЛС	линия связи
МКЗ	модуль изоляции короткого замыкания
НЗ	нормально-замкнутый (контакт)
НР	нормально-разомкнутый (контакт)
ОСЗ	адресный оповещатель светозвуковой
ППД	пульт пожарный диспетчерский
ППК	прибор приемно-контрольный
ПО	программное обеспечение
ПУО	пульт управления объектовый
ПЭВМ	персональная электронно-вычислительная машина
РЭ	руководство по эксплуатации
СКИУ	сетевой контроллер исполнительных устройств
СКШС	сетевой контроллер шлейфа сигнализации
СУ	сетевое устройство
ТС	техническое средство
УСК	устройство считывания кода
ШС	шлейф сигнализации (безадресный)

Термины и определения:

Администратор	Пользователь, обладающий полномочиями конфигурировать ППК. Он имеет права изменять пароль для авторизации, установленный по умолчанию
Адресное устройство	Любое устройство, подключенное к АШ. Имеет уникальный адрес на шлейфе
Адресный шлейф	Двухпроводная линия, предназначенная для подключения АУ
Идентификатор оборудования	Однозначно определяет экземпляр оборудования. В качестве идентификатора используется тип и заводской серийный номер устройства, который указан в его паспорте и на шильдике (этикетка на корпусе)
Исполнительное устройство	ТС, выполняющее функции управления другим оборудованием или оповещением (релейные и токовые выходы, оповещатели и т. п.)
Область	Группа технических средств, объединенных по некоторому признаку. Как правило, области сопоставляется конкретная территория: комната, этаж, здание. Области могут образовывать иерархические структуры. Управление системой безопасности осуществляется оператором через области
Пользователи	Набор учетных записей для прохода через точку доступа, входа в области, взятия под охрану, снятия с охраны и работы с ППК, которым можно назначить различные идентификаторы (пин-код, проксимити карту, iButton), а также до 8 уровней доступа
Сетевое устройство	Оборудование, предназначенное для расширения функций и возможностей системы, подключаемое по ЛС с интерфейсом RS-485
Техническое средство	Элемент оборудования (адресного или сетевого устройства), сконфигурированный в области в соответствии с принципом его работы. Типы ТС, поддерживаемые в приборе, описаны в документе «АСБ "Рубикон". Руководство по программированию»

1. Назначение

Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный точечный пожарный извещатель АЗДПИ (см. Рис. 1) предназначен для обнаружения загорания или пожара, сопровождающегося выделением дыма, в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также для передачи значения задымленности и своего адреса в управляющий контроллер.

АЗДПИ является адресным устройством и подключается к АШ управляющего или сетевого контроллера.

АЗДПИ рассчитан на совместную работу с ВУОС.

По требованиям электромагнитной совместимости АЗДПИ соответствует нормам ГОСТ Р 53325-2012. Степень жесткости не превышает 2-й.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 АЗДПИ обеспечивает степень защиты оболочки IP40.

АЗДПИ является активным (токопотребляющим) устройством многократного действия.

АЗДПИ предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

АЗДПИ является восстанавливаемым и ремонтируемым устройством.

Средний срок службы устройства составляет не менее 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления, при этом не ухудшая технические характеристики.

АЗДПИ соответствует техническим требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-72919476-2020.



Рисунок 1 – Внешний вид АЗДПИ

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики АЗДПИ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики АЗДПИ

№	Параметр	Значение
1	Питание АЗДПИ	по АШ
2	Ток потребления АЗДПИ, не более, мА	0,25
3	Максимальное количество АЗДПИ в шлейфе	150 ¹
4	Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью в диапазоне, дБ/м	0,05 ... 0,2
5	Диапазон задания чувствительности, дБ/м	0,05 ... 0,5 ²
6	Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с	20 ³
7	Инерционность срабатывания извещателя, не более, с	10
8	Средняя наработка на отказ, не менее, ч	60000
9	Диапазон рабочих температур, °С	– 40 ... +55
10	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +40 °С, без конденсации влаги)	0 ... 93 %
11	Габаритные размеры, не более, мм	
	– извещатель с базой	86 x 86 x 47
	– извещатель с базой для подвесного потолка	108 x 108 x 58
12	Масса, не более, кг	0,15

Радиус зоны контроля АЗДПИ в зависимости от высоты его размещения указан в таблице 2 (для расчетов, производимых в соответствии с СП484.1311500.2020).

Таблица 2 – Радиус зоны контроля одного АЗДПИ

Высота помещения, м	Радиус зоны контроля, м
Менее 3,5	До 6,4
От 3,5 до 6	До 6,05
От 6 до 10	До 5,7
От 10 до 12	До 5,35

¹ Значение указано для кабеля с максимальной длиной 1000 м и сечением 0,5 мм². Максимальное количество в АШ устройств конкретного типа сильно зависит от режима работы шлейфа, состава и количества подключенных к нему АУ других типов, а также используемого для прокладки АШ кабеля. Для более точного расчета количества АРмини в конкретной конфигурации необходимо воспользоваться калькулятором «Rubicalc».

² Зависит от версии микропрограммы контроллера.

³ Время выхода на рабочий режим АУ после перезагрузки контроллера, сброса питания и изменения режима работы АШ зависит от конфигурации и топологии конкретного АШ. В частности, на этот параметр может оказывать влияние наличие и количество модулей изоляции короткого замыкания (и устройств, имеющих в составе такие модули) на шлейфе, точнее – от начала адресного шлейфа до АУ.

3. Конструкция

Конструктивно извещатель состоит из базы и блока извещателя. Различается обычная база и база для подвесного потолка (см. Рис. 2).

Корпуса базы и блока выполнены из ударостойких материалов.

На базе расположены контакты подключения извещателя. Назначение контактов приведено в таблице 5.

Основные размеры извещателя в базе, включая присоединительные, приведены на рисунке 3.

В блоке извещателя размещен один светодиодный индикатор красного свечения.

Для удобства закрепления АЗДПИ на потолке по требованию заказчика поставляется база в исполнении для подвесного потолка. Основные размеры и отверстие для монтажа варианта «база, исполнение для подвесного потолка» приведены на рисунке 4.




Рисунок 2 – Варианты исполнения АЗДПИ: а – извещатель с базой; б – извещатель с базой для подвесного потолка




Рисунок 3 – АЗДПИ с базой. Габаритные и присоединительные размеры




Рисунок 4 – АЗДПИ с базой для подвесного потолка.
Габаритные и присоединительные размеры

4. Комплект поставки

Комплект поставки АЗДПИ приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки АЗДПИ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	НЛВТ.425232.006	Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель АЗДПИ	1
2		База извещателя	1*
3		База извещателя, исполнение для подвесного потолка	1*

4	НЛВТ.425232.006 РЭ	Руководство по эксплуатации АЗДПИ	1*
5	НЛВТ.425232.006 ПС	Паспорт АЗДПИ	1
* По требованию заказчика. Руководство по эксплуатации содержится на сайте www.rubicon.ru			

5. Описание индикации

Извещатель постоянно измеряет параметры оптической плотности среды, а также осуществляет самоконтроль параметров работы и обменивается данными с контроллером по протоколу, обеспечивающему подтверждение правильности приема данных.

При превышении порога задымленности извещатель передает в контроллер сообщение о пожаре и получает подтверждение о приеме сообщения.

Извещатель формирует и передает в контроллер следующие виды сообщений о неисправности:

- запыленность (при загрязнении камеры);
- зашумленность (при высоких электромагнитных помехах);
- снижение чувствительности;
- перезагрузка.

Индикация АЗДПИ приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Индикация АЗДПИ

Режимы свечения	Описание
редкие вспышки (1 раз в 5 – 30 с)	Дежурный режим, АЗДПИ в состоянии «Норма»
вспышки (1 раз ~ в 1 с)	Опрос состояния АЗДПИ из консоли управления
быстро мигающее (примерно 10 раз в секунду) свечение	АЗДПИ в состоянии «Пожар»

6. Монтаж и подключение

Названия контактов на базе АЗДПИ приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Назначение контактов (клемм) на базе АЗДПИ

Обозначение	Назначение
(+)	Плюсовая клемма подключения адресного шлейфа. Подключение ВУОС – при необходимости
(–)	Минусовая клемма подключения адресного шлейфа




Рисунок 5 – Подключение АЗДПИ в АШ. Подключение ВУОС

К АЗДПИ может быть подключен ВУОС, полностью дублирующий светодиодную индикацию АЗДПИ. Схема подключения ВУОС показана на рисунке 5.



Рисунок 6 – Присоединение проводов к базе АЗДПИ

Присоединение проводов к базе АЗДПИ нужно выполнять в соответствии с рисунком 6. Зачищенные провода следует вставлять в отверстия под контактными клеммами и затем фиксировать винтами.

**Внимание!**

Запрещается присоединение проводов путем фиксации их непосредственно под головками винтов. Это приведет к увеличению высоты винтов в базе, что повлечет за собой механические повреждения платы извещателя при установке в базу. При этом может произойти короткое замыкание всего адресного шлейфа.

7. Работа

Для использования АУ в АСБ необходимо выполнить его конфигурирование в управляющем контроллере.

Конфигурирование АЗДПИ включает в себя его адресацию и настройку чувствительности при необходимости. Эти параметры сохраняются в энергонезависимой памяти и не изменяются при сбрасывании питания устройства.

Конфигурирование АЗДПИ и работа системы в целом описаны в документе «АСБ "Рубикон". Руководство по программированию» (документ содержится на сайте rubicon.ru).

**Внимание!**

При первом включении устройства после длительного отсутствия питания, включая хранение на складе, могут возникать ложные сигналы о пожаре или неисправности. Рекомендуется через 10 минут после установки, включения или подачи питания хотя бы одного нового АЗДПИ выполнить общий сброс всего АШ, создав короткое замыкание на АШ (это также позволит проверить работоспособность системы контроля короткого замыкания). Если через 10 минут после этого сохраняются сигналы о пожаре или неисправности, следует провести обычный сброс сигналов от извещателей. Повторные ложные сигналы могут указывать на неисправность извещателя.

7.1. Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности изделия необходимо:

- подключить его к адресному шлейфу управляющего или сетевого контроллера;
- сконфигурировать изделие;
- проверить состояние и индикацию извещателя в дежурном режиме, оно должно быть «Норма»;
- проверить срабатывание извещателя от имитатора дыма (аэрозоль или штырь-отражатель). При срабатывании извещатель должен перейти в состояние «Пожар». Проверить соответствующую индикацию извещателя;
- произвести сброс извещателя из контроллера. После сброса извещатель должен перейти в состояние «Норма».

Особенности проверки работоспособности АЗДПИ с помощью штыря

На верхней поверхности корпуса извещателя имеется отверстие диаметром 0.9 мм для проверки его работоспособности. Проверка проводится путем введения штыря в отверстие. Максимальный сигнал достигается при введении штыря перпендикулярно плоскости основания до упора, а затем выдвигании обратно на 2–3 мм.

Время появления сигнала «Пожар» после введения штыря зависит от материала штыря и обычно не превышает 1 минуты. Рекомендуется использовать в качестве штыря одну жилу

в изоляции от кабеля витой пары UTP, предварительно изогнув ее так, чтобы она входила в извещатель на длину ~ 22–23 мм.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает следующую периодичность регламентных работ:

- ежедневное техническое обслуживание;
- годовое техническое обслуживание.

Работы по ежедневному техническому обслуживанию производятся пользователем и включают проверку внешнего состояния устройства.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- выполнение работ по ежедневному техническому обслуживанию;
- проверку надежности крепления устройства, состояние внешних монтажных кабелей;
- проверку срабатывания извещателя от дыма (имитатора дыма);
- при наличии возможности подключения компьютера рекомендуется также регистрировать измеренный уровень запылённости (см. Руководство по программированию).

9. Маркировка

Маркировка устройства соответствует конструкторской документации и техническим условиям ТУ 26.30.50-001-72919476-2020.

На этикетке устройства (на корпусе) нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- заводской номер;
- месяц и год выпуска;
- штрих-код.

Заводской номер является его идентификатором в управляющем контроллере.

10. Упаковка

Упаковка устройства соответствует 26.30.50-001-72919476-2020.

11. Хранение

В помещениях для хранения устройства не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройства в потребительской таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

12. Транспортировка

Транспортировка упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировке и перемещении устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортировки устройства при отрицательной температуре оно должно быть выдержано в нормальных условиях перед включением в течение не менее 24 ч.

13. Утилизация

Прибор не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не включает в себя материалы, для утилизации которых требуются специальные меры безопасности.

Прибор представляет собой устройство с электронными компонентами и подлежит утилизации в соответствии с методами, предусмотренными для подобных изделий, согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

14. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

15. Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, Россия, г. Москва, ул. 9-мая, 126

Телефон: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

Электронная почта по общим вопросам: info@sigma-is.ru

16. Сведения о дистрибьюторе

Эксклюзивным дистрибьютором прибора является ООО «Ай Пи Дром Дистрибьюшн» (www.ipdrom.ru), 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 18, этаж 18

Телефон: 8-800-550-21-85

Дополнительный телефон: +7 (495) 741-85-70

График работы: Будни с 9:00 до 18:00

Электронная почта: info@ipdrom.ru

Адрес склада: г. Москва, Мурманский проезд, д. 1А, строение 8

Телефон: 8-800-550-21-85

Дополнительный телефон: +7 (495) 741-85-70

График работы: Будни с 9:00 до 18:00

Электронная почта: info@ipdrom.ru

17. Сведения о рекламациях

При отказе в работе устройства и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

**Внимание!**

1. Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.
2. Механические повреждения корпусов, плат и составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.
3. Без паспорта на устройство и рекламационного акта предприятие-изготовитель претензии не принимает.

“ ” 20__ года

**РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
о выявленных дефектах и неисправностях**

Комиссия в составе представителей организации:

(наименование организации)

(адрес, телефон)

(банковские реквизиты)

Составила настоящий акт в том, что в процессе монтажа / пуско-
наладки / эксплуатации (нужное подчеркнуть):

(наименование оборудования)

(заводской номер)

(версия оборудования)

(дата изготовления)

обнаружены следующие дефекты и неисправности:

Комиссия:

Контактное лицо:

тел:

E-mail:

18. Редакции документа

Таблица 6 – Редакции документа

Редакция	Дата	Описание
1	28.03.2018	Первая редакция.
2	14.01.2019	Введена проверка извещателя путем введения штыря.
3	04.09.2019	Добавлены рекомендации по монтажу устройства.
4	13.10.2021	Добавлены уточнения по площади/радиусу зоны контроля извещателя. Уточнены технические характеристики. Изменено общее форматирование документа.
5	24.02.2022	Изменен стиль оформления РЭ. Изменено обозначение ТУ.
6	17.12.2024	Изменения в стиле оформления РЭ и дизайне. Добавлены параграфы утилизация и сведения о дистрибьюторе. Также добавлен нижний колонтитул на все страницы с номером НЛВТ.
7	22.05.2025	Внесены изменения в раздел «7. Работа». Дополнена глава 8, добавлена рекомендация регистрировать измеренный уровень запылённости при техническом обслуживании.